

**OGGETTO: SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO  
"CIMALEGNA" - Codice CIG 6838645461**

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI IN DATA 15 DICEMBRE 2016**

\*\*\*\*\*

**CHIARIMENTO N.9**

E' stato posto il seguente Quesito:

*"Nell'ambito dello studio dell'impianto di riscaldamento da asservire ai locali accessori della stazione a monte, è emersa una problematica relativa all'uso della caldaia a gasolio del tipo "a condensazione" prevista dai documenti di gara.*

*Questo tipo di caldaia è sconsigliato per gli ambienti di alta quota, dove le condizioni ambientali non consentirebbero il corretto funzionamento della caldaia secondo i canoni tecnici richiesti.*

*In alternativa è possibile prevedere una caldaia a gasolio senza la tecnologia della condensazione?"*

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che non vi sono specifiche tecniche di dettaglio evidenziate all'interno del Capitolato Speciale di Appalto in merito alla caldaia citata, salvo il fatto che l'alimentazione avvenga a gasolio; l'indicazione "a condensazione" è da intendersi dunque come riferita a un generatore di calore ad alta efficienza. Peraltro le scelte progettuali inerenti le soluzioni proposte per il risparmio energetico in generale e i sistemi di riscaldamento dei locali di manovra e accessori in particolare, saranno oggetto di specifica valutazione in sede di gara. Detto ciò, la scelta di installare una caldaia a gasolio non a condensazione ma ad alta efficienza ovvero anche altri tipi di generatori di calore purché la fonte di energia primaria sia costituita dal gasolio, rimane ad esclusivo carico dell'offerente nell'ambito delle proprie autonome scelte progettuali al fine di minimizzare il fabbisogno energetico complessivo dell'impianto.

Alagna, 15 dicembre 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(f.to Andrea Colla)

